

## **„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД**

**тел./факс 0357/6-40-30, адрес за кореспонденция: гр.Панагюрище,  
п.к.4500, ул. „Георги Бенковски” № 7, п.к.22**

Изх. № 41 / 04.02. 2015г.

**НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ  
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЯВЕНА ОТКРИТА  
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО  
ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСТАВАЩИ И  
ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР ЗА ОБЕКТ: ”РУДНИК „МЕДЕТ”. УПРАВЛЕНИЕ И  
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ И МОНИТОРИНГ” – ПЪРВИ ЕТАП – УПРАВЛЕНИЕ  
НА ВОДИ. ПОДОБЕКТ № 1 И ПОДОБЕКТ № 2”.**

**Относно: Предоставяне на разяснения по документацията за участие в  
изпълнение на постъпило искане за разяснения по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на постъпило искане от лице по обявена от „Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни СМР за обект: ”Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” - Първи етап - Управление на води. Подобект № 1 и Подобект № 2”, с настоящото Ви предоставям следните разяснения по документацията за участие, както следва:

В Приложение № 16 - Количествено стойностна сметка в КСС № V.2 Комплектна трансформаторна подстанция в Позиция № 1 е записано:

- Доставка и монтаж на комплектна трансформаторна подстанция върху бетонов фундамент бр. – 1

В работен проект част Електротехническа КТП 160 kVA- 6,0/0,4 е записано:

- Силовият трансформатор с номинална мощност 160 kVA, 6/0.4 kV не влиза в комплектната доставка на КТП и се закупува отделно.

**Въпрос:**

Силовият трансформатор доставка на Възложителя ли е или Възложителя го има наличен. Ако го няма, то следва ли Оферентът да го предвиди в стойността на доставката на КТП.?

**Отговор:**

Силовият трансформатор с номинална мощност 160 kVA, 6/0.4 kV, следва да се предвиди от участника в стойността (анализната цена) на позиция № 1 към КСС № V.2 Комплектна трансформаторна подстанция :

- Доставка и монтаж на комплектна трансформаторна подстанция върху бетонов фундамент бр. – 1

С уважение: .....

инж. Костадин Хараланов/

