

„ЕКО МЕДЕТ” ЕООД

**тел./факс 0357/6-40-30, адрес за кореспонденция: гр.Панагюрище,
п.к.4500, ул. „Георги Бенковски” № 7, п.к.22**

Изх. № 43 / 05.02. 2015г.

**НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЯВЕНА ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСТАВАЩИ И
ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР ЗА ОБЕКТ: ”РУДНИК „МЕДЕТ”. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ И МОНИТОРИНГ” – ПЪРВИ ЕТАП – УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИ. ПОДОБЕКТ № 1 И ПОДОБЕКТ № 2”.**

Относно: Предоставяне на разяснения по документацията за участие в изпълнение на постъпило искане за разяснения по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на постъпило искане от лице по обявена от „Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни СМР за обект: ”Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” - Първи етап - Управление на води. Подобект № 1 и Подобект № 2”, с настоящото Ви предоставям следните разяснения по документацията за участие, както следва:

Въпрос 1: В КСС № IV. Помпена станция, КСС № IV.2 АРМАТУРНА ШАХТА:

- позиция Доставка и монтаж на СК с предпазна гарнитура Ф250 мм тип „Бътерфлай” - моля да се уточни материала на СК – чугун или неръждаема стомана, ако е неръждаема стомана класа и , а също така материала на корпус и части .
- позиция Доставка и монтаж на фланци от неръждаема стомана Ф50 – Моля да бъде уточнен класа на неръждаемата стомана .

Отговори на Възложителя:

По позиция: Доставка и монтаж на СК с предпазна гарнитура Ф250 мм тип „Бътерфлай” - материалите на СК, корпус и части , които да бъдат предвидени при ценообразуването следва да са от неръждаема стомана и клас 316L.

По позиция: Доставка и монтаж на фланци от неръждаема стомана Ф50 - класът на неръждаемата стомана е от 316L.

Въпрос 2:

В КСС № IV. Помпена станция, КСС № IV.3 РЕЗЕРВОАР - СТОМАНОБЕТОНОВ V=50m³ И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ: Моля да бъде уточнено за позиции :

- Доставка и монтаж на : водоотливна стоманена тръба ф250, смукателна стоманена тръба ф200мм , стоманени колена ф200, смукателен кош ф200мм от какъв клас стомана са черна стомана или неръждаема, ако са неръждаема стомана какъв клас 304, 316 или 316L.
- Позиция: МОНТАЖ СК С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА Ф200 ММ - ТИП "БЪТЕРФЛАЙ" – В цената само монтаж ли трябва да се предвиди, доставката на СК чие задължение ще бъде, ако е задължение на изпълнителя, да се посочи материала-чугун или неръждаема стомана, ако е неръждаема стомана класа и , а също така материала на корпус и части .

- Позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА Ф200 ММ - да се посочи материала-чугун или неръждаема стомана, ако е неръждаема стомана класа и , а също така материала на корпус и части .

- Позиция: МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА фЮОММ- какъв е размера на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА , чие задължение е доставката?

- Позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА С ТЕГЛО ДО 0.2 Т - В проекта са дадени корпус и части от неръждаема стомана – Моля да се уточни класа на неръждаема стомана.

- Позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ПОТОПЯЕМА ПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА С ТЕГЛО ДО 0.15 Т – В проекта са дадени корпус и части от неръждаема стомана – Моля да се уточни класа на неръждаема стомана.

- Позиция: МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА фБОММ- какъв е размера на клапата, чие задължение е доставката ?

- Позиция: МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА фБОММ - какъв е размера на СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА , чие задължение е доставката?

Отговори на Възложителя:

По позиция: Доставка и монтаж на: водоотливна стоманена тръба ф250, смукателна стоманена тръба ф200мм , стоманени колена ф200, смукателен кош ф200мм, материалът, който следва да бъде предвиден при ценообразуването е от неръждаема стомана и клас 316L.

По позиция: МОНТАЖ СК С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА Ф200 ММ - ТИП "БЪТЕРФЛАЙ" - в цената по тази позиция следва да се предвиди и доставката на СК. Материалът на СК и корпус и части, следва да бъдат от неръждаема стомана клас 316L.

По позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА Ф200 ММ - материалът за възвратната клапа Ф 200мм, корпус и части са от неръждаема стомана клас 316L.

Позиция: МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА фЮОММ - да се чете: „МОНТАЖ СК С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА Ф 100 мм.“. При ценообразуването следва да се включи и доставката.

По позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА С ТЕГЛО ДО 0.2 Т – класът на неръждаемата стомана е 316L.

- По позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ПОТОПЯЕМА ПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА С ТЕГЛО ДО 0.15 Т - класът на неръждаемата стомана е 316L.

- Позиция: МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА фБОММ - да се чете: „МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА Ф 60 мм.“. Доставката на възвратната клапа следва да се предвиди при ценообразуването от участника в процедурата.

- Позиция: МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА фБОММ - да се чете: „МОНТАЖ СК С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА Ф 60 мм.“. Доставката на СК с предпазната гарнитура Ф 60 мм. следва да се предвиди при ценообразуването от участника в процедурата.

Въпрос 3:

В КСС № IV. Помпена станция, КСС № IV.7. ШАХТА ЗА ИНДУКЦИОННИ РАЗХОДОМЕРИ

- Позиция - МОНТАЖ РАЗХОДОМЕР Ф 200 и ф 250 - чие задължение е доставката на разходомера, ако е задължение на изпълнителя, да се посочи материала-чугун или неръждаема стомана .

Отговор на Възложителя:

По позиция: „МОНТАЖ РАЗХОДОМЕР Ф 200 и Ф 250“, доставката на разходомера да се включи при ценообразуването от участника в процедурата. Материалът на разходомера следва да бъде от неръждаема стомана 316L.

С уважение:

/инж.Костадин Хараланов/

